



**МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ДЕТСКИЙ ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНЫЙ КОМПЛЕКС «ПЛАНЕТА СПОРТА»**

ул.Советская, 17а, Бичура, 671360
тел. +7(3012)37-80-75, факс _____
E-mail: bichfsk@mail.ru

А К Т

осмотра и изучения технического состояния источников ППВ

Комиссия в составе:

Председатель комиссии:

- Иванова Е.В. – заведующая хозяйством

Члены комиссии:

- Перельгин М.Л. – рабочий по обслуживанию здания

- Чекин Р.Т. - электрик

составили настоящий акт о том, что 16.10.2023г. произведен осмотр и изучение технического состояния НППВ.

Результат осмотра и изучения технического состояния источников ППВ

№ п/п	№ водоисточника	Адрес водоисточника	Состояние водоисточника (вид неисправности)
1	ПВ	ул.Советская, 76	Не исправен: - не заполнен водой - отсутствует лестница для спуска в левую половину - не обеспечивается слив дождевой воды с крыши - имеются разрушения бетонной кладки горловин для залива воды - отсутствует указатель расположения ПВ

Подъездные пути для пожарной техники свободны.

Подписи:

Председатель комиссии:

/Е.В.Иванова/

Члены комиссии:

/М.Л.Перельгин/

/Р.Т.Чекин/

16 " 10 2023 г.